

●この取扱説明書には、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づき経済産業省告示213号(平成21年)による表示事項を記載しております。

■EcoZEAS80シリーズの性能について

| 室外ユニット | 室内ユニット | 冷房能力 (kW) | 暖房能力 (kW) | 冷房消費電力 (kW) | 暖房消費電力 (kW) | 年間エネルギー 消費効率(APF) | 区分名 |
|-----------|----------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------------|-----|
| 形式 | 形式 | 台数 | | | | | |
| RZP240CA形 | FHKP40BA | 1 | 3.6 | 4.0 | 0.900 | 5.2 | |
| RZP245CA形 | FHKP45BA | 1 | 4.0 | 4.5 | 1.07 | 5.1 | |
| RZP250CA形 | FHKP50BA | 1 | 4.5 | 5.0 | 1.21 | 5.0 | |
| RZP256CA形 | FHKP56BA | 1 | 5.0 | 5.6 | 1.49 | 4.9 | af |
| RZP263CA形 | FHKP63BA | 1 | 5.6 | 6.3 | 1.76 | 5.0 | |
| RZP280CA形 | FHKP80BA | 1 | 7.1 | 8.0 | 2.12 | 4.8 | |
| | FHKP40BA | 2 | 7.1 | 8.0 | 1.99 | 5.0 | |
| RZP112CA形 | FHKP56BA | 2 | 10.0 | 11.2 | 2.85 | 5.1 | |
| RZP140CA形 | FHKP71BA | 2 | 12.5 | 14.0 | 3.78 | 4.9 | |
| RZP160CA形 | FHKP80BA | 2 | 14.0 | 16.0 | 4.80 | 4.7 | ag |
| | FHKP50BA | 3 | 14.0 | 16.0 | 4.40 | 4.8 | |
| RZP224CA形 | FHKP80BA | 3 | 20.0 | 22.4 | 7.17 | 4.4 | |
| | FHKP56BA | 4 | 20.0 | 22.4 | 7.35 | 4.3 | ah |
| RZP280CA形 | FHKP71BA | 4 | 25.0 | 28.0 | 10.8 | 4.2 | |

■ZEASシリーズの性能について

| 室外ユニット | 室内ユニット | 冷房能力 (kW) | 暖房能力 (kW) | 冷房消費電力 (kW) | 暖房消費電力 (kW) | 年間エネルギー 消費効率(APF) | 区分名 |
|------------|----------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------------|-----|
| 形式 | 形式 | 台数 | | | | | |
| RZYP240CA形 | FHKP40BA | 1 | 3.6 | 4.0 | 0.940 | 4.8 | |
| RZYP245CA形 | FHKP45BA | 1 | 4.0 | 4.5 | 1.13 | 4.7 | |
| RZYP250CA形 | FHKP50BA | 1 | 4.5 | 5.0 | 1.27 | 4.8 | |
| RZYP256CA形 | FHKP56BA | 1 | 5.0 | 5.6 | 1.65 | 4.6 | af |
| RZYP263CA形 | FHKP63BA | 1 | 5.6 | 6.3 | 1.88 | 4.6 | |
| RZYP280CA形 | FHKP80BA | 1 | 7.1 | 8.0 | 2.95 | 4.3 | |
| | FHKP40BA | 2 | 7.1 | 8.0 | 2.42 | 4.7 | |
| RZYP112CA形 | FHKP56BA | 2 | 10.0 | 11.2 | 3.25 | 4.6 | |
| RZYP140CA形 | FHKP71BA | 2 | 12.5 | 14.0 | 4.49 | 4.5 | |
| RZYP160CA形 | FHKP80BA | 2 | 14.0 | 16.0 | 5.99 | 4.2 | ag |
| | FHKP50BA | 3 | 14.0 | 16.0 | 5.49 | 4.6 | |
| RZYP224CA形 | FHKP80BA | 3 | 20.0 | 22.4 | 7.48 | 4.1 | |
| | FHKP56BA | 4 | 20.0 | 22.4 | 7.48 | 4.1 | ah |
| RZYP280CA形 | FHKP71BA | 4 | 25.0 | 28.0 | 10.8 | 4.0 | |

■ホットとエコZEASの性能について

| 室外ユニット | 室内ユニット | 冷房能力 (kW) | 暖房能力 (kW) | 冷房消費電力 (kW) | 暖房消費電力 (kW) | 年間エネルギー 消費効率(APF) | 区分名 |
|------------|----------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------------|-----|
| 形式 | 形式 | 台数 | | | | | |
| RZDP80BB形 | FHKP80BA | 1 | 7.1 | 7.1 | 2.31 | 4.0 | af |
| | FHKP40BA | 2 | 7.1 | 8.0 | 1.95 | 4.5 | |
| RZDP112BB形 | FHKP56BA | 2 | 10.0 | 11.2 | 2.93 | 4.4 | |
| RZDP140BB形 | FHKP71BA | 2 | 12.5 | 14.0 | 3.58 | 5.1 | |
| RZDP160CA形 | FHKP80BA | 2 | 14.0 | 16.0 | 4.12 | 4.6 | ag |
| | FHKP50BA | 3 | 14.0 | 16.0 | 3.55 | 5.1 | |

●省エネ基準について

| 室内ユニット | 冷房能力(kW) | 基準エネルギー 消費効率(APF) | 区分名 |
|--------|----------|----------------------|-----|
| 形式 | | | |
| | 3.6 | 6.0 | |
| | 4.0 | 5.9 | |
| | 4.5 | 5.9 | ab |
| | 5.0 | 5.8 | |
| | 5.6 | 5.8 | |
| | 7.1 | 5.7 | |
| | 10.0 | 6.0 | |
| | 12.5 | 5.7 | ac |
| | 14.0 | 5.5 | |
| | 20.0 | 5.1 | ad |
| | 25.0 | 4.8 | |
| | 3.6 | 5.1 | |
| | 4.0 | 5.0 | |
| | 4.5 | 5.0 | af |
| | 5.0 | 4.9 | |
| | 5.6 | 4.9 | |
| | 7.1 | 4.8 | |
| | 10.0 | 5.1 | |
| | 12.5 | 4.8 | ag |
| | 14.0 | 4.7 | |
| | 20.0 | 4.3 | ah |
| | 25.0 | 4.0 | |

●通年エネルギー消費効率(APF)について

APF表示は、JIS B 8616：2006(パッケージ
エアークонденショナー)とJRA4048：2006(※
(パッケージ)エアークонденショナーの
期間エネルギー消費効率)に基づいて行います。
※JRA4048：2006は、JIS B 8616：2006を
実施するために(社)日本冷凍空調工業会が
作成した規格です。

・APF＝期間総合負荷(能力)÷期間消費電力量

非通知設定の方は、最初に **136** をダイヤルしていただき、発信番号の通知をお願いしております。

ダイキンコンタクトセンター

営業時間：24時間365日対応いたします。

0120-88-1081 (全国共通フリーダイヤル)

FAXでのお問い合わせ 0120-07-0881 (FAX専用フリーダイヤル)

<http://www.daikincc.com> (ご相談対応ホームページ)

ご購入店名

TEL

据付年月日

年 月 日

ダイキン工業株式会社

本 社 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル
郵便番号 530-8323

東京支社 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル
郵便番号 108-0075

3P271252-9D

M12A009

[1205] [FS]